

УТВЕРЖДЕН
Заведующий ГБДОУ детский сад №34
Московского района Санкт-Петербурга

О.Г. Лебедева

“ 15 ” 09 20 16 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Санкт-Петербург, 5-ый Предпортовый проезд, д.4, корпус 2, литер А.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг) Дошкольное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1940,8 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7942 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34
Московского района Санкт-Петербурга

Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад №34 Московского района Санкт-Петербурга

Адрес места нахождения организации:

Санкт-Петербург, 5-ый Предпортовый проезд, д.4, корпус 2, литер А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) Государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): Региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Московского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, Московский д.129

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: Дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 285

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды по общему заболеванию

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2.	сменные кресла-коляски	отсутствует
3.	адаптированные лифты	отсутствует
4.	поручни	Поручни округлого сечения, с одной стороны, диаметром от 0,04 до 0,06м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. Завершение поручня закругленное, не травмирующее.
5.	пандусы	отсутствует
6.	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7.	раздвижные двери	отсутствует
8.	доступные входные группы	Входная площадка не выделена контрастным цветом, отсутствуют предупреждающие тактильные указатели Ширина дверных проходов не соответствует нормативным требованиям Лестницы при входе в здание не имеют контрастно окрашенных краевых ступеней Дверные ручки в отличные от дверного полотна цвете
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	На пути движения пороги, препятствие для движения лицам с ослабленным зрением Ширина дверных проходов менее 1,2м
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой	отсутствует

	информации зрительной информацией	
14	иные	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	да
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	Иные- укажите!	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	31.05.2017

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Лестницы при выходе в здание не имеют контрастно окрашенных краевых ступеней.	31.05.2017